



N° 073/2019

Mairie d'Echenevex
267 rue François Estier
01170 ECHENEVEX

ARRÊTÉ COMMUNAL DE DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE APPLICABLE DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AIN

Le Maire d'Echenevex,

VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-32, L 2225-1, L 2225-2,

VU le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie,

VU l'arrêté interministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense extérieure contre l'incendie,

VU l'arrêté préfectoral du 21 mars 2017 portant Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (RDDECI),

CONSIDÉRANT qu'il est important de prévoir, d'organiser et de structurer la défense extérieure contre l'incendie en cas de sinistre afin d'alimenter les moyens de lutte contre l'incendie,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'état des points d'eau incendie pour l'alimentation des moyens des services d'incendie et de secours figurent dans le **tableau annexé**, édité avec, en particulier, les caractéristiques suivantes :

- Le type de P.E.I. (poteau, bouche, citerne, aire de mise en aspiration, etc.),
- Sa localisation exacte (référencement géographique + adresse),
- Sa numérotation,
- Sa capacité (débit mesuré sous 1 bar de pression dynamique en m³/h ou volume utile en m³),
- La capacité de la ressource en eau qui alimente (capacité du château d'eau, inépuisable sur cours d'eau, etc.),
- Les caractéristiques techniques particulières comme, par exemple, la manœuvre de vannes et la localisation exacte de ces dernières dans le cas de P.E.I. non normalisées,
- Son statut (P.E.I. public ou privé, P.E.I. privé mis à disposition du service public de la D.E.C.I. par convention...),
- Le service chargé du contrôle technique périodique et la périodicité des contrôles.

Ces contrôles techniques périodiques portent sur :

- Le débit et la pression des P.E.I. alimentés par des réseaux d'eau sous pression, dit « contrôle débit/pression »,
- La présence d'eau aux P.E.I. alimentés par des réseaux d'eau sous pression, dit « contrôle fonctionnel ». Ce contrôle est plus simple à réaliser que le contrôle débit/pression et permet la manœuvre des robinets et vannes (dégrippage). Cette opération peut être associée à des opérations de maintenance,
- Le volume utile et l'aménagement des réserves d'eau naturelles ou artificielles,
- L'état technique général et le fonctionnement des appareils et des équipements,
- L'accès et les abords,
- La signalisation et la numérotation.

ARTICLE 2 : L'état existant de la DECI est consultable en mairie.

ARTICLE 3 : Cet arrêté est révisé à l'initiative de M. le Maire et notamment à chaque évolution notable dans l'inventaire des P.E.I. de la commune, à minima tous les 5 ans.

ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Préfet de l'Ain, M. le Directeur Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ain.

Fait à Echenevex, le 2 mai 2019

Le Maire,

Pierre REBEIX

The image shows a blue circular official stamp of the Municipality of Echenevex. The stamp contains the text 'MAIRIE D'ECHENEVEX' at the top and '170 AIN' at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a castle tower. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. To the right of the signature, the name 'Pierre REBEIX' is printed in black text.

VILLE DE ECHENEVEX - ETAT 2018 - SYNTHESE

N° PI	ADRESSE	COMPL ADR	MODELE	RENVEP	STAB/1 BAI	CLAP.	VID.	S 62	ETAT	DATE	OBSERVATIONS
153001	Mairie, place de la	***	PI 100	NON	6,2	< 80 N.m	NON	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	BOUCHON SANS AIRCLAP - LE PIVIDANGE EN PERMANENCE ET ELLE N'EST PAS MANOEUVRABLE
153002	Saugis, rue des	***	PI 100	OUI	5,5	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153003	Varvèuil, lotissement de	***	PI 100	NON	14	< 80 N.m	NON	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	LE PI NE VIDANGE PAS
153004	Stade, rue du	***	PI 100	NON	5	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153005	Pierre, Rue de la	Matho, lotissement	PI 100	NON	4,5	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	BOUCHE A CLE A RECHERCHER
153006	Pied du Mont, chemin du	A l'entrée - près de la fontaine	PI 100	NON	2,5	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	PI A REHAUSSER - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
153007	Pied du Mont, chemin du	Place de retournement	PI 100	NON	3,2	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	PREVOIR SOCLE BETON
153008	Tortière, lotissement la	A l'entrée du lot - Route de Méribel	PI 100	NON	6,5	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153009	Réservoir, chemin du	A l'entrée	PI 100	OUI	5,8	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153010	Réservoir, chemin du	Environ 200m après l'entrée	PI 100	NON	6,6	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153011	Réservoir, chemin du	Place de retournement	PI 100	NON	3	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153012	Route de Méribel	Environ 40m avant l'entrée chemin en Ratie	PI 100	NON	5,6	< 80 N.m	OK	NON	DISPONIBLE*	SEM 48/2018	LE DEBIT EST LEGEREMENT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/H A 1 BAR PI DN 100) - SUFFISANT POUR RISQUE COURANT ORDINAIRE
153013	Rucher, chemin du	Face à l'entrée du lotissement	PI 100	NON	4	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	EMPLACEMENT BOUCHE A CLE A CONFIRMER
153014	Chanay, Résidence du	à l'entrée	PI 100	NON	6	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153015	Vie dessus, route de la	***	PI 100	NON	7,5	< 80 N.m	NON	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	VIDANGE A REMPLACER - FUITE AU NIVEAU DU CORPS
153016	Vie dessus, route de la	A l'intersection avec route Reveriaz	PI 100	NON	5,7	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153017	Reveriaz, lotissement de	N° 344	PI 100	NON	5,5	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153018	Naz dessus, route de	A l'entrée lotissement Lamy	PI 65	NON	8	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	FUITE AU NIVEAU DU NEZ ET DU RACCORD

VILLE DE ECHENEVEX - ETAT 2018 - SYNTHESE

153019	Fontaine, chemin de la	Chemin de la Vie de Nant	PI 100	NON	9	169	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153020	Maures, rue des	20m au dessus Entrée Lot la Domaniale	PI 100	NON	4	92	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	PORTE DROITE LÉGÈREMENT ABIMÉE
153021	Maures, rue des	Vers transformateur EDF	PI 100	NON	4,8	115	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153022	Chenaillé, parking salle communale de la		PI 100	NON	5,5	106	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153023	Chenaillé, lotissement la	face à l'entrée	PI 100	NON	6	90	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153024	Trez Vella, intérieur du lotissement de		PI 100	NON	5	106	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153025	Vie Margoy, chemin de la	Face au lot. En Vignette	PI 100	NON	7	107	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	BOUCHE A CLE A CURER
153026	Vie Margoy, chemin de la	Intersection rue du Bourg	PI 100	NON	**	**	A DEFINIR	**	NON	INDISPONIBLE	SEM 48/2018	LE PI N'EST PAS EN EAU
153027	Bourg, rue du	Intersection chemin des Cornus	PI 100	NON	12	224	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153028	François Estier, rue	A l'entrée lotissement les Chênes	PI 100	NON	7,2	115	> 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE*	SEM 48/2018	LE POTEAU EST DIFFICILE A MANŒVRER - PREVOIR REMPLACEMENT DU CLAPET - VIDANGE APRES PLUSIEURS CHASSES - LA BOUCHE A CLE A ÉTÉ RECOUVERTE PAR LE BITUME
153029	Entrée inférieure Cimetière	Rue du Bourg	PI 100	NON	12,4	269	> 80 N.m	OK	OK	INDISPONIBLE	SEM 48/2018	LE POTEAU EST NON MANŒVRABLE - CARRE DE MANŒUVRE ARRONDI - PREVOIR REMPLACEMENT DU CLAPET + MANŒUVRE (VALEURS GRISEES 2017)
153030	Pré Brénoud, lotissement	à l'intérieur	PI 100	NON	11,8	228	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	BOUCHE A CLE, A RECHERCHER
153031	François Estier, rue	Intersection RD 89- rte de Mury	PI 100	NON	8	127	< 80 N.m	NON	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	LE PI NE VIDANGE PAS - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
153032	Combe, chemin en	A l'intersection avec RD 984 C	BI 65	NON				A DEFINIR		INDISPONIBLE	SEM 48/2018	BOUCHE INCENDIE (A CONFIRMER) NON CONFORME
153033	Mury, route de	Intersection chemin de la Boeu	PI 100	NON	8,9	61	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	FUITE AU NIVEAU DE LA PRISE DN 65
153034	Mury, route de	A 30m du chemin de Tressiere	PI 100	NON	1,2	88	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153035	Mury, route de	Entrée Lot. la Table Ronde	PI 100	NON	10,2	98	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153036	Lot. la Table Ronde	vers le n° 64	PI 100	NON	10,8	121	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153037	Lot. la Table Ronde	vers le n° 13	PI 100	NON	10,5	126	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	SOCLE FISSURE

VILLE DE ECHENEVEVEX - ETAT 2018 - SYNTHESE

153038	Lot. la Table Ronde	vers le n° 30	PI 100	NON	12	153	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153039	Lot. la Table Ronde	vers le n° 49	PI 100	NON	5,6	92	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153040	Entrée du chemin Champ Millet - à Chenaz		PI 100	NON	5	97	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153041	Crossettes, chemin des		PI 100	NON	5,6	81	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153042	Chenaz, route de		PI 100	NON	5,8	80	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	FUITE AU NIVEAU DU CORPS
153043	Moulin, chemin du		PI 100	NON	4,3	75	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153044	Bois, chemin des		PI 100	NON	3,4	37	< 80 N.m	OK	NON	DISPONIBLE*	SEM 48/2018	LE DEBIT EST EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/H A 1 BAR PI DN 100) - SUFFISANT POUR RISQUE COURANT ORDINAIRE - CARRE DE MANOEUVRE TROP PETIT
153045	Bois, chemin des		PI 100	NON	5	36	< 80 N.m	OK	NON	DISPONIBLE*	SEM 48/2018	LE DEBIT EST EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/H A 1 BAR PI DN 100) - SUFFISANT POUR RISQUE COURANT ORDINAIRE - BOUCHE A CLE A RECHERCHER - BOUCHON DN 65 ABSENT
153046	Bois, chemin des		PI 100	NON	5	45	< 80 N.m	OK	NON	DISPONIBLE*	SEM 48/2018	LE DEBIT EST EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/H A 1 BAR PI DN 100) - SUFFISANT POUR RISQUE COURANT ORDINAIRE - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
153047	Bois, chemin des		PI 100	NON	4	40	< 80 N.m	OK	NON	DISPONIBLE*	SEM 48/2018	LE DEBIT EST EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/H A 1 BAR PI DN 100) - SUFFISANT POUR RISQUE COURANT ORDINAIRE - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
153048	Golf de Maison Blanche, parking du		PI 100	NON	3,3	76	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	BOUCHON DN 65 ABSENT
153049	Rûcher, lotissement du		PI 100	NON	6,5	150	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	EMPLACEMENT BOUCHE A CLE A CONFIRMER
153050	Combe, lotissement en		PI 100	NON	12	130	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153051	Perdtemps, lotissement de		PI 100	NON	8,5	136	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153052	Chanay, Résidence du		PI 100	NON	5,7	95	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153053	Cailloux, chemin des		PI 100	NON	5	132	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	BOUCHE A CLE A RECHERCHER
153054	Naz dessus, route de		PI 100	NON	4	156	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS
153055	Chenaz, route de		PI 100	NON	6	140	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	BOUCHE A CLE A RECHERCHER - CAPOT BOUCHON DN 65 ABSENT
153056	Chatelard, lotissement du		PI 100	OUI	5,5	137	< 80 N.m	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	EMPLACEMENT BOUCHE A CLE A CONFIRMER

VILLE DE ECHENEVEUX - ETAT 2018 - SYNTHESE

153057	Mury, route de	A proximité du complexe sportif	PI 100	OUI	2	96	< 80 N.m	OK	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	LE PI N'EST PAS A NIVEAU DU SOL - BOUCHE A CLE A RECHERCHER
153058	"Symbios Village", lotissement à l'intérieur		PI 100	NON	4,6	110	< 80 N.m	OK	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	BOUCHE A CLE A RECHERCHER - PREVOIR ELAGAGE
153059	"Centre Village", lotissement Beulet, rue de		PI 100	NON	5	135	< 80 N.m	OK	OK	OK	DISPONIBLE	SEM 48/2018	RAS